

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI ZOS HIRSZFELDA

DATA BADANIA	NIECKA SPORTOWA	NIECKA REKREACYJNA	JACUZZI
13.07.2020		---	
28.07.2020		---	



Woda spełnia wymagania jakościowe na pływalni



Woda bezpieczna, niewielkie odchylenia od norm jakościowych, podjęto działania naprawcze, oczekujemy na wyniki badań



Woda przekracza normy, zamknięta niecka, podjęto działania naprawcze, oczekujemy na wyniki badań

Informacje na temat pływalni ZOS HIRSZFELDA

Basen sportowy (6 torów):

a/ wym. 25m x 12,5m, głębokość 1,0 – 1,6m

b/ temp. wody: 27 – 28 °C

c/ stężenie chloru wolnego w wodzie: 0,3 – 0,6 mg/l

Jacuzzi:

a/ kształt nieregularny, głębokość 0,5 m

b/ temp. wody: 34 – 36 °C

c/ stężenie chloru wolnego w wodzie: 0,7 – 1,0 mg/l

d/ maksymalna ilość osób : 6

Zjeżdżalnia wodna:

a/ długość lądowiska: 11,74m

b/ szerokość lądowiska: 3,74m

c/ wysokość lądowiska : 3,20

d/wysokość wieży startowej: 10,00m

e/głębokość niecki hamownej: 0,3m

f/stężenie chloru wolnego w wodzie: 0,3-0,6 mg/l;

Hydromasaż

a/ hydromasaż stojący czterorurowy typu korona.