



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m. st. Warszawie

www.gov.pl/web/psse-warszawa

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W M. ST. WARSZAWIE

• tel.: 22 310 79 00

• sekretariat.psse.warszawa@sanepid.gov.pl

• ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa

Warszawa, dnia **16. 03. 2023**

HKN.5010.00022.2023.AB

SW 12868/2023

URSYNOWSKIE CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

WPLYNEŁO

L.dz. / 99/03 / 2023

Data. 20.03. Podpis. *[Signature]*

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

ul. Pileckiego 122

02-781 Warszawa

dot. pływalni w ZOS „KONCERTOWA” ul. Koncertowa 4

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie
stwierdza, że woda na pływalni w Zespole Obiektów Sportowych „KONCERTOWA”
ul. Koncertowa 4 w Warszawie

odpowiada wymaganiom sanitarnym.

UZASADNIENIE

W oparciu o analizę:

- spełnienia wymagań § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

- wyników badań wody na pływalni wykonanych na zlecenie zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przedstawionych przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badania wody wykonanych przez PPIS w m.st. Warszawie, sprawozdania nr:
 - HKL 07261/2022,
 - HKL 07264/2022,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ocenił jakość wody w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie zauważa jednak, że w ww. okresie dochodziło do przekroczeń parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Zarządzający pływalnią podjął czynności prowadzące do usunięcia nieprawidłowości oraz przedstawił wyniki badania wody przeprowadzonego po podjęciu działań naprawczych.

Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do utrzymania wartości parametrów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

z upoważnienia
 PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
 INSPEKTORA SANITARNEGO
 w m.st. Warszawie
 Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej

 Katarzyna Łukasiewicz-Godlewska

Otrzymują:

1. adresat
2. aa



Warszawa, dnia

16. 03. 2023

HKN.5010.00023.2023.AB

SW 12874/2023

URSYNOWSKIE CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

WPLYNEŁO

L.dz. 99/03 / 2023

Data 20.03 Podpis. *Bębała*

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

ul. Pileckiego 122

02-781 Warszawa

dot. pływalni w ZOS „HIRSZFELDA” ul. Hirszfelda 11

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie

stwierdza, że woda na pływalni w Zespole Obiektów Sportowych „HIRSZFELDA”

ul. Hirszfelda 11 w Warszawie

odpowiada wymaganiom sanitarnym.

UZASADNIENIE

W oparciu o analizę:

- spełnienia wymagań § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

- wyników badań wody na pływalni wykonanych na zlecenie zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przedstawionych przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badania wody wykonanych przez PPIS w m.st. Warszawie, sprawozdania nr:
 - HKL 07292/2022,
 - HKL 07293/2022,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ocenił jakość wody w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie zauważa jednak, że w ww. okresie dochodziło do przekroczeń parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Zarządzający pływalnią podjął czynności prowadzące do usunięcia nieprawidłowości oraz przedstawił wyniki badania wody przeprowadzonego po podjęciu działań naprawczych.

Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do utrzymania wartości parametrów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

z upoważnienia
 PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
 INSPEKTORA SANITARNEGO
 w m.st. Warszawie
 Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej

 Katarzyna Łukasiewicz-Godlewska

Otrzymują:

1. adresat
2. aa



Warszawa, dnia

16. 03. 2023

HKN.5010.00024.2023.AB

SW 12880/2023

URSYNOWSKIE CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

WPLYNEŁO

L.dz. / 99/03 / 2023

Data 20.03

Podpis: [signature]

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

ul. Pileckiego 122

02-781 Warszawa

dot. pływalni w ZOS „MOCZYDŁO” ul. Pod Strzechą 3

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie

stwierdza, że woda na pływalni w Zespole Obiektów Sportowych „MOCZYDŁO”

ul. Pod Strzechą 3 w Warszawie

odpowiada wymaganiom sanitarnym.

UZASADNIENIE

W oparciu o analizę:

- spełnienia wymagań § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

- wyników badań wody na pływalni wykonanych na zlecenie zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przedstawionych przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badania wody wykonanych przez PPIS w m.st. Warszawie, sprawozdania nr:
 - HKL 07868/2022,
 - HKL 07869/2022,
 - HKL 07871/2022,
 - HKL 07872/2022,
 - HKL 07873/2022,
 - HKL 07874/2022,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ocenił jakość wody w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie zauważa jednak, że w ww. okresie dochodziło do przekroczeń parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Zarządzający pływalnią podjął czynności prowadzące do usunięcia nieprawidłowości oraz przedstawił wyniki badania wody przeprowadzonego po podjęciu działań naprawczych.

Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do utrzymania wartości parametrów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w m.st. Warszawie
Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
Katarzyna Łukasiewicz-Godlewska

Otrzymują:

1. adresat
2. aa